



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

- DIT (BHP) - g/s
- OSS - dla r. u.
03.07.2024

ON-HK.903.27.16.2024

Gniezno, dnia 02.07.2024



Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań z dnia 25.06.2024 r. nr: 347993/24/POZ, 347994/24/POZ, 347995/24/POZ, 347996/24/POZ, 347997/24/POZ, 347998/24/POZ, 347999/24/POZ, 348000/24/POZ dotyczących wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 11.06.2024 r. wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia stwierdza, że jakość wody pobranej z niecki sportowej, rekreacyjnej z aerozolem, Whirpoola I, Whirpoola II, wody doprowadzanej oraz z systemów cyrkulacji: niecki sportowej, niecki rekreacyjnej z aerozolem i Whirpoolii w badanym zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Szejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
 2. Prezydent Miasta Gniezna – Przesłano ePUAP
 3. aa
- A.B.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP