




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

DTI + OSS - ok
+ sw. h. zarodek
20.09.2024

ON-HK.903.27.20.2024

Gniezno, dnia

09R-DT.7-099-2428-2024



Dyrektor Gnieźnieńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

dotyczy: Pływalni Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie ul. Bł. Jolenty 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdań z badań z dnia 19.09.2024 r. nr N/B/4010/2023/LB-WiPF/PM/ oraz N/B/4011/2023/LB-WiPF/PM/ wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu dot. wody pobranej dnia 17.09.2024 r. stwierdza brak przydatności wody do kąpieli w Whirlpool I, Whirlpool II - jakość wody pobranej z ww. niecek w badanym zakresie mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).


Stwierdzono przekroczenie parametru *Pseudomonas aeruginosa*: w Whirlpool I 79 jtk/100 ml oraz Whirlpool II 66 jtk/100 ml. Według załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia dopuszczalna norma dla *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerolzol wodno-powietrzny wynosi 0 jtk/100 ml.

Powyższe wskazuje na potrzebę podjęcia odpowiednich działań naprawczych, zmierzających do wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa*.

Skuteczność wykonanych prac należy potwierdzić badaniami jakości wody, a sprawozdania wraz z informacją o podjętych działaniach naprawczych niezwłocznie przesłać do tutejszego Organu.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

Jednocześnie informuję, iż sprawozdania z badań z dnia 19.09.2024 r. nr N/B/4008/2023/LB-WiPF/PM/ oraz N/B/4009/2023/LB-WiPF/PM/ wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wykazały, że jakość wody pobranej z niecki basenowej sportowej, niecki rekreacyjnej z aerozolem, w badanym zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu.


Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie
mgr inż. Joanna Bogucka-Gnat

Załączniki: 2

1. Sprawozdanie z badań nr N/B/4010/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 19.09.2024 r. – kserokopia, skan
2. Sprawozdanie z badań nr N/B/4011/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 19.09.2024 r. – kserokopia, skan

Otrzymują:

1. Adresat wraz z załącznikami – Przesłano Poczta Polska i e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl
 2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano ePUAP
 3. aa
- M.B.